

浄化槽設置チェックリスト

検査項目	チェックポイント	欄
1. 流入管渠及び放流管渠の勾配	汚物の汚水の停滞がないか	
2. 放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれがないか	
3. 誤接合等の有無	生活排水は全て接合されているか	
	雨水や工場排水が流入していないか	
4. 弁の位置及び種類	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な弁が設置されているか	
5. 流入管渠及び放流管渠、空気配管の変形、破損のおそれ	管の露出等により変形、破損のおそれがないか	
6. かさあげの状況	バルブの操作等の維持管理を容易に行うことができるか	
7. 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	保守点検、清掃を行いきい場所に設置されていないか	
	保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか	
	コンクリートスラブが打たれているか	
8. 漏水の有無	漏水が生じていないか	
9. 浄化槽本体の水平状況	浄化槽の水平が保たれているか	
10. 接触材等の変形、破損、固定の状況	嫌気ろ床槽のろ材接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか	
	しっかり固定されているか	

検査項目	チェックポイント	欄
11. ばっ気装置、逆流装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼働の状況	各装置に変形や破損はないか	
	しっかり固定されているか	
	空気の出方や水流に片寄りはないか	
12. 消毒設備の変形、破損、固定の状況	消毒設備に変形や破損はないか	
	しっかり固定されているか	
	薬剤筒は傾いていないか	
13. ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置稼働状況	ポンプ弁に変形や破損はないか	
	ポンプ弁に漏水のおそれはないか	
	ポンプが2台以上設置されているか	
	しっかり固定されているか	
	設計どおりの能力ポンプが使われているか	
14. ブロワーの設置、稼働状況	防振対策がなされているか	
	固定が充分行われているか	
	アースはなされているか	
	漏電のおそれはないか	
上記のとおり確認したことを証明する。		
令和 年 月 日		
担当浄化槽設備士		
氏名		
(浄化槽設備士免許状の交付番号		
)		